

Informacijski list proizvoda
(u skladu s uredbom 1254/2014 EU od
dana 11. srpnja 2014. godine)



| | Opis | Podatak | |
|---|---|--------------------------|---------|
| a | Naziv ili zaštitni znak dobavljača | Artemis alfa d.o.o. | |
| b | Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela | AR-CP-50-2 | |
| c | Specifična potrošnja energije (SEC) [kWh/m ² .a] | hladna | -84,4 |
| | | prosječna | A -41,8 |
| | | topla | -17,4 |
| d | Deklarirana tipologija | BVU | |
| e | Tip pogona | 3 brzine | |
| f | Tip sustava povrata topline | Regenerativna | |
| g | Toplinska učinkovitost povrata topline [%] | 76 | |
| h | Maksimalna stopa protoka [m ³ /h] | 50 | |
| i | Ulazna električna snaga pogona ventilatora [W] | 7,8 | |
| j | Razina zvučne snage L _{wa} [dB(A)] | 33 | |
| k | Referentni protok [m ³ /s] | 0,0139 | |
| l | Referentna razlika tlaka [Pa] | 0 | |
| m | Specifična ulazna snaga (SPI) [W/m ³ /h] | 0,156 | |
| n | Kontrolni faktor | 0,65 | |
| o | Deklarirana količina maksimalnog unutarnjeg i vanjskog propuštanja [%] | 0,00 | |
| p | Stopa miješanja dvosmjernih ventilacijskih jedinica [%] | 1 | |
| q | Položaj i opis vizualnog upozorenja za zamjenu filtra (za kvalitetan i dugotrajan rad potrebno je redovno održavanje filtera - čišćenje i zamjena) | Na daljinskom upravljaču | |
| r | Upute za ugradnju propisanih rešetki za dovođenje i odvođenje zraka | - | |
| s | Internetska adresa s uputama za sastavljanje/rastavljanje | rekuperatori.hr | |
| t | Osjetljivost protoka zraka na promjene tlaka [%] | 27 | |
| u | Unutarnja/vanjska nepropusnost zraka [m ³ /h] | 3,9 | |
| v | Godišnja potrošnja električne energije (AEC) [kWh] | 1,13 | |
| w | Godišnja ušteda energije za grijanje (AHS) [kWh] | hladna | 87,24 |
| | | prosječna | 44,60 |
| | | topla | 20,17 |